

Филиал
государственного
унитарного предприятия
Ставропольского края
"Ставрополькрайводоканал"
«Северный»- производственно
техническое подразделение
«Ипатовское»

Чапаева ул., д. 14,
г.Ипатово, Ипатовский район,
Ставропольский край, 356630
Тел.(86542) 2-16-09, факс (86542)2-47-34

E-mail: ipatov@skvk.ru

ОГРН 1022601934630

ИНН 2635040105

"24" января 2017 г. № *БЖ*

Главе
Администрации
муниципального образования
с. Дербетовка
Апанасенковского района
Ставропольского края
С.А. Никитюк

ПТП Ипатовское филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» -«Северный»
предоставляет Вам ответ на письмо № 11 от 16.01.17 г.

1. Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории МО Дербетовского сельсовета Апанасенковского района за прошедший период 2016 года, прилагается в виде протокола качества исследования питьевой воды - среднегодовой показатель.
2. Пробы отбирались ежемесячно производственной лабораторией ОСВ г. Ипатово . Всего за прошедший период 2016 года было отобрано 24 пробы питьевой воды на в соответствии с ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб», согласно рабочей программе и графику отбора проб, согласованным с ТО ТУ Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Ипатовском районе. По заключению, сделанному производственной лабораторией ОСВ, все пробы питьевой воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества»
3. В рамках подготовки работы предприятия ПТП Ипатовское, согласно приказу № 90 от 09.03.2016 г. « О подготовке водопроводно-канализационного хозяйства к работе в весенне-летний период 2016-2017 г.г.», были организованы и проведены месячники по подготовки систем водоснабжения к работе в весенне - летний периоды, обеспечению санитарно- гигиенических требований водопроводов к качеству питьевой воды.

Согласно утверждённому графику в весенний период 2016г. проведена дезинфекция резервуаров чистой воды в с.Дербетовка

Проводится промывка сетей по мере выполнения текущего ремонта.

Разработаны и согласованы мероприятия в случае установления факта подачи некачественной питьевой воды и приведению её в соответствии к установленным требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Усилен контроль за обеззараживанием воды перед поступлением в распределительную сеть в весенне-летний период. Строго соблюдается технология водоподготовки и водоочистки на всех этапах.

Технический директор



А.Д. Неснов

Исполнитель:
Вед.технолог
Богданова И.Н.
8 918 870 07 09

ПТП «Ипатовское» филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-«Северный»
 Производственная лаборатория ОСВ г. Ипатово
 Свидетельство об аттестации № 2316 от 21.12.2016г. действительно до 21.12.2019 г.

**Производственный контроль качества питьевой воды
 по микробиологическим и органолептическим показателям
 в соответствии с требованиями
 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
 качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
 Контроль качества.»**

ПРОТОКОЛ №1. СРЕДНЕГОДОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ за 2016г. с. ДЕРЕБЕТОВКА

показатели	Ед.измерения	ЦДК	МВИ	результат
Запах при 20/60	баллы	2	ГОСТ3351-74	0
Привкус	баллы	2	ГОСТ 3351-74	0/1
Цветность	градусы	20	ГОСТ 31868-2012	2,1
Мутность	мг/л	1,5	ПНДФ 14.1:2:4.213-05	0,25
Остат.св.хлор	мг/л	0,3-0,5	ГОСТ 18190-72	0,1
Термотолерантные колиформные бактерии	Число в мл	В 100,0 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01	Не обнаружены
Общие колиформные бактерии	Число в мл	В 100,0 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01	Не обнаружены
Общее микробное число	Число в мл	В 1,0 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01	10

Ведущий технолог



И.Н. Богданова