

**Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»
Ипатовский «Межрайводоканал»**

Производственная лаборатория ОСВ г. Ипатово
Свидетельство об аттестации №2013 от 29.11.2013г действительно до29.11.2016 г.

**Протокол
исследования питьевой воды
на микробиологические и санитарно-химические показатели
подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения
на территории МО Деобетовского сельсовета Апанасенковского района**

средний показатель за период январь-август 2016 г.

показатели	Ед.измерения	ПДК	МВИ	результат
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
Запах при 20/60	баллы	2	Гост 3351-74	0/1
Привкус	баллы	2	Гост 3351-74	0
Цветность	градусы	20	Гост 31868-2012	5,9
Мутность	мг/л	1,5	ПНДФ 14.1:2:4.213-05	0,175
Остат.св.хлор	мг/л	0,3-0,5	Гост 18190-72	0.1
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
Термотолерантные колиформные бактерии	Число в мл	В 100,0 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01	не обн
Общие колиформные бактерии	Число в мл	В 100,0 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01	не обн
Общее микробное число	Число в мл	В 1,0 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01	16

Вода соответствует требованиям САН ПиН. 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Вед.технолог



И.И. Богданова

Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Ипатовский «Межрайводоканал» предоставляет Вам ответ на письмо № 660 от 09.08.16 г.

1. Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории МО Дербетовского сельсовета Апанасенковского района за прошедший период 2016 года, прилагается в виде протокола качества исследования питьевой воды.
2. Пробы отбирались ежемесячно производственной лабораторией ОСВ г. Ипатово. Всего за прошедший период 2016 года было отобрано 32 пробы питьевой воды на территории поселений МО в соответствии с ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб» согласно рабочей программе и графику отбора проб, согласованным с ТО ТУ Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Ипатовском районе. По заключению, сделанному производственной лабораторией ОСВ г. Ипатово все пробы питьевой воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества»
3. В рамках подготовки работы предприятия Ипатовского «МРВК», согласно приказу № 90 от 09.03.2016 г. «О подготовке водопроводно-канализационного хозяйства к работе в весенне-летний период 2016-2017 г.г.», были организованы и проведены месячники по подготовке систем водоснабжения к работе в весенне-летний периоды, обеспечению санитарно-гигиенических требований водопроводов к качеству питьевой воды.

Согласно утверждённому графику в весенний период 2016г. проведена дезинфекция резервуаров чистой воды.

Проводится промывка сетей по мере выполнения текущего ремонта.

Разработаны и согласованы мероприятия в случае установления факта подачи некачественной питьевой воды и приведению её в соответствии к установленным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Усилен контроль за обеззараживанием воды перед поступлением в распределительную сеть в летний период. Строго соблюдается технология водоподготовки и водоочистки на всех этапах.

И.о. Директора



А.Н. Кина